
# Techniniu duomenu lapas

## AZ mažasis kanalas 300 FT

## Prekės numeris: 6075375



AZ mažasis kanalas, šonų aukštis 50 mm.
Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelio – 20 dB, su dangteliu – 50 dB.

St Plienas

FT karštai cinkuotas

### Pagrindiniai duomenys


| | |
|---|---|
| Prekės numeris | 6075375 |
| Tipas | AZK 300 FT |
| 1 pavadinimas | AZ mini kanalas |
| 2 pavadinimas | perforuotas |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 50x300x3000 |
| Spalva | cinko |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršius | karštai cinkuotas |
| Paviršiaus standartas | DIN EN ISO 1461 |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 3 |
| Kiekio vienetas | Metras |
| Svoris | 381 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 m |
| CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 10,1547 kg CO2e / 1 Metras |

# Techniniu duomenu lapas

## AZ mažasis kanalas 300 FT

## Prekės numeris: 6075375

### Matmenys




| | |
|---|---|
| Matmenys | 50x300x1,5 |
| Ilgis | 3 000 mm |
| Plotis | 300 mm |
| Aukštis | 50 mm |
| Skardos storis | 1,5 mm |

### Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| Sujungimo elemento konstrukcija | be sujungimo elemento |
| Montavimo sistemos tvirtinimo būdas | Lubos Siena |
| Opprettholdelse av funksjon | ne |
| Montažinis pagrindo perforavimas | taip |
| NATO skylių išdėstymo schema | ne |
| Naudingasis skerspjūvis | 150 cm² |
| Naudingasis skerspjūvis | 15000 mm² |
| Atitinka ROHS | taip |
| Nerūdijantis plienas, beicuotas | ne |
| Šonų perforavimas | taip |
| Sutvirtinta konstrukcija | ne |


# Techniniu duomenu lapas

## AZ mažasis kanalas 300 FT

## Prekės numeris: 6075375

### Apkrovos

| | |
|---|---|
| Taikomi min. atstumai tarp atramų | 1 m |
| Taikomi maks. atstumai tarp atramų | 3 m |
| Atstumas tarp atramų 1,0 m | 1,9 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 1,5 m | 1,5 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 2,0 m | 1,2 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 2,5 m | 0,8 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 3,0 m | 0,3 kN/m |




**Apkrovos diagramos paaiškinimai, AZ mažasis kanalas**

1. Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
2. Atstumas tarp atramų m
3. Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
4. Apkrovos schema bandymų metu

Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm

Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų